

Россия
Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КРАСНОСУЛИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"(ГКОУ РО
Красносулинская школа-интернат №1)
346353 Ростовская область
г. Красный Сулин, пер. Фондовый, 16
тел. (86367)-5-71-11

Заместителю начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в
г. Каменске-Шахтинском, Донецке,
Зверево, Гуково, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском
районах
Садовской Т.Н.

13.10.2017 № 152
О предоставлении информации

Направляю информацию по предписанию от 04.07.2017 № 201:

1. Дефекты покрытия потолков и стен устранены.
2. Для оборудования спортивного зала приточно-вытяжной вентиляцией имеется смета, ожидаем дополнительного финансирования.

Директор



Н.А. Маликова

Россия
Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КРАСНОСУЛИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1" (ГКОУ РО
Красносулинская школа-интернат №1)
346353 Ростовская область
г. Красный Сулин, пер. Фондовый, 16
тел. 8(86367)5-71-11
08.12.2017 № 177

Заместителю начальника
Таганрогского территориального
отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-
Кавказского управления
Ростехнадзора
Клейманову В.Н.

О предоставлении информации
(дополнение к письму от 02.08.2017 №128)

Предоставляю информацию об устранении нарушений, выявленных в ГКОУ РО Красносулинской школе-интернате № 1, в соответствии с постановлением № 165-218-31 по делу об административном правонарушении.

1. Заместитель директора по АХЧ и электрик обучены на IV группу электробезопасности, а также педагоги трудового обучения и рабочий по обслуживанию зданий на II группу электробезопасности.

2. Изготовлены паспорта на заземляющие устройства объектов школы-интерната (ООО «Опора П»).

3. Изготовлены однолинейные схемы электроснабжения (ООО «Опора П») основного здания, мастерских, прачечной, гаража, столовой и вывешены в помещениях электроустановок на видном месте.

4. Приобретены испытанные электрозащитные средства.

Директор



Н.А. Маликова

Россия
Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КРАСНОСУЛИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1" (ГКОУ РО
Красносулинская школа-интернат №1)
346353 Ростовская область
г. Красный Сулин, пер. Фондовый, 16
тел. 8(86367)5-71-11
02.08.2017 № 128

Заместителю начальника
Таганрогского территориального
отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-
Кавказского управления
Ростехнадзора
Клейманову В.Н.

О предоставлении информации

Предоставляю информацию об устранении нарушений, выявленных в ГКОУ РО Красносулинской школе-интернате № 1, в соответствии с постановлением № 165-218-31 по делу об административном правонарушении.

п.1,7. Заместитель директора по АХЧ и электрик будут обучены на соответствующую группу электробезопасности до конца 2017 года.

п.2,3,4,5 .Однолинейные схемы электроснабжения основного здания, мастерских, прачечной, гаража, столовой будут вывешены в помещениях электроустановок на видном месте до конца 2017года (по мере поступления финансов).

п.6. Паспорта на заземляющие устройства объектов школы-интерната будут изготовлены до конца 2017 года (по мере финансирования).

п.8. В мастерской установлены светильники с защитными решётками.

п.9. Составлен годовой план ППР, охватывающий весь состав электроустановок школы-интерната.

п.10. Оформлен журнал учёта дефектов и неполадок, выявленных при осмотрах электрооборудования.

п.11. Плакаты по электробезопасности будут приобретены до конца 2017 года.

п.12. Перечень работ, разрешённых в порядке текущей эксплуатации, составлен.

п.13. Испытанные электрозащитные средства будут приобретены до декабря месяца 2017 г.

Директор



Н.А. Маликова